

# 質 疑 回 答 書

平成30年2月23日

業 務 名 称： 帯広畜産大学専用水道検査保全業務

番号	資料	質 疑	回 答
1	その他	過去5年間のメンテ記録を提示頂けますでしょうか？ (月例点検報告書、緊急対応報告書、臨時点検報告書と類似の記録)	データは提供していません。
2	その他	薬品タンクは、次亜塩素酸ソーダだと思いますが、品質(仕様)及び使用量(過去1年分)のDATAを提示頂けますでしょうか？	データは提供していません。
3	その他	薬品の調達及び補充、費用負担は、入札側が行うのでしょうか？	発注者側で行います。
4	仕様書	月例のろ過器点検時の水質分析項目は、ろ過器で処理された後の処理水で宜しいでしょうか？(保全業務仕様書7-(3))	処理水です。
5	仕様書	月例点検の日時は、入札者の希望日時に実施可能でしょうか？ 制約がある場合は提示願います。	月例点検の日時は毎月、月の上旬に実施するなど、概ね等間隔で実施することが望ましく、具体的日時については契約後、発注者と受注者との協議により決定します。
6	仕様書	機器及び部品故障や、膜の劣化及び破損した場合など、保全業務仕様書7の記載事項以外は、全て別途費用として請求させて頂けますでしょうか？ 条件や手順があれば提示をお願い致します。	受注者側の故意や過失等によるものでない場合における機器及び部品故障や膜の劣化及び破損した場合などについては、発注者側が負担します。
7	その他	安全性の確認を行なう上で、膜の仕様(メーカー、型式)を教えてください。	メーカー：(株)クラレ製品 型式：GSE-5101
8	その他	本システムの導入時期を教えてください。	平成25年12月納入
9	その他	井水処理水の計画供給水量の定めはございますでしょうか。 (例：年間100,000m <sup>3</sup> など)	最大40m <sup>3</sup> /Hです。
10	その他	システムの現場調査は可能でしょうか。	対応しておりません。
11	その他	井戸原水/処理水/末端水の水質分析結果の開示を御願致します。	データは提供していません。
12	仕様書	フロー図の貯水槽には帯広市水の流入の記載がございませんが、水道は井水のみでしょうか。	井水のみです。
13	仕様書	各業務記録写真の見本を参考までに頂けますでしょうか。(保全業務仕様書10)	見本は提供していません。
14	その他	夜間に警報発報の場合、対応時間や連絡方法の定めはあるか。その場合の費用は？	対応時間や、連絡方法の定めはありませんが、速やかな対応が必要です。緊急時連絡先一覧表を提出して頂きます。警報修理に係わる費用は発注者側が負担します。