

質 疑 回 答 書

令和1年12月20日

工事名称：帯広畜産大学原虫病研究センター他屋上防水改修工事

番号	質 疑	回 答
1	数量書7ページの保健管理センター外壁塗装改修、2-2改修に既設塗膜模様調整補修がありますが、1式で数量がありません。㎡数を御指示願います。	A：5㎡程度として下さい。
2	図面番号：3・5 各屋上に高低差がありますが、昇降足場は数カ所設置する予定でよろしいでしょうか。	A：数カ所設置として下さい。尚、既設タラップを利用するのは構いません。
3	外部足場は足場で屋根を架設する予定でよろしいでしょうか。	A：よろしいです。
4	撤去材の荷降ろし、防水工事の材料荷上げにはクレーンを使用しますが、数量書には記載がありません。共通費の積上げに入っていますか。また、各項目の単価に含まれているのでしょうか。御指示願います。	A：共通費として共通仮設費に計上しています。